Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj
Telefon: (02) 787 51 11
Telefax: (02) 771 36 01
ID: SI65735676
Matična številka: 5321387000
TRR NKBM: 04202-0000289870

SLOVENSKA AKREDITACIJA
SIST EN ISO/IEC 17025
LP-056

Rezultati označeni z # se nanašajo na **neakreditirano** dejavnost

POROČILO O PRESKUSIH

Poročilo št.: 269LAB2022 Datum poročila: 27.01.2022
Naročnik: Komunalno podjetje Ptuj d.d., Puhova ulica 10, 2250 Ptuj
Meritev je bila izvedena v skladu z naročilnico 1/2022 VO z dne 03.01.2022
Odvzemno mesto: Majšperk
Tip vzorca: Pitne vode
Vzorce odvzel: Roman Krajnc, Laboratorij Komunalnega podjetja Ptuj d.d.
Način odvzema: SIST ISO 5667-5:2007
Datum odvzema: 24.01.2022 12:06 - 24.01.2022 12:11
Datum sprejema: 24.01.2022
Identifikacijska številka vzorca: PV75-2022

Terenske meritve

Temperatura vode (DIN 38404-C4:1976): 5.8 °C #
Temperatura zraka (/): -2 °C #
Vremenske razmere (/): Suho #
Vonj (interna metoda): Brez #
Videz (interna metoda): Bistra #

Splošni fizikalno-kemijski parametri

Parameter	Izraženo kot/na	Enota	Rezultat	Metoda (standard)	Čas analize
Fluorid	F^-	mg/l	0.07	ISO 10304-1:2007	25.01.2022
Nitrat	NO_3^-	mg/l	32.1	ISO 10304-1:2007	25.01.2022
Nitrit	NO_2^-	mg/l	< 0.05	ISO 10304-1:2007	25.01.2022
Klorid	Cl^-	mg/l	12.9	ISO 10304-1:2007	25.01.2022
Sulfat	SO_4^-	mg/l	15.4	ISO 10304-1:2007	25.01.2022
Amonij	NH_4^+	mg/l	< 0.01	SIST EN ISO 14911:2000	24.01.2022
Natrij	Na^+	mg/l	6.6	SIST EN ISO 14911:2000	24.01.2022
Kalij	K^+	mg/l	1.9 #	SIST EN ISO 14911:2000	24.01.2022
Kalcij	Ca^{2+}	mg/l	80	SIST EN ISO 14911:2000	24.01.2022
Magnezij	Mg^{2+}	mg/l	18	SIST EN ISO 14911:2000	24.01.2022
Oksidativnost	O_2	mg/l	< 0.5 #	SIST EN ISO 8467:1998	26.01.2022
pH-vrednost(30.)			7.43	ISO 10523:2008	24.01.2022
Motnost		NTU	< 0.15 #	SIST EN ISO 7027-1:2017	25.01.2022
Električna prevodnost		µS/cm	568 #	SIST EN 27888:1998	24.01.2022
Barva pri 436 nm		m-1	< 0.10 #	ISO 7887:2011 (E)	25.01.2022
Celotni organski ogljik -TOC	C	mg/l	0.37 #	SIST ISO 8245:2000	25.01.2022

Komunalno podjetje Ptuj d.d.
Puhova ulica 10, SI 2250 Ptuj
Telefon: (02) 787 51 11
Telefax: (02) 771 36 01
ID: SI65735676
Matična številka: 5321387000
TRR NKBM: 04202-0000289870

30. Meritev pH je bila izvedena pri temperaturi vode 18.6°C.

Poročilo pripravil:
Tina Zupančič, mag. mikrobiol.

KOMUNALNO PODJETJE
PTUJ, d.d. 14
Puhova ulica 10

Direktor:
mag. Janko Širec

Vodja laboratorija:
dr. Branko Lah, univ. dipl. inž. kem. inž.

Opozorilo: Rezultati se nanašajo na vzorčeni vzorec. Priloga poročila je Poročilo o vzorčenju za vzorec z isto identifikacijsko številko.
Poročilo se brez pisnega pristanka laboratorija ne sme reproducirati, razen v celoti. Ne sme se uporabljati v reklamne namene.
Pisne pritožbe upoštevamo v osmih dneh, od datuma prejema poročila o preskusu.
Mnenja in razlage niso vključeni v obseg akreditacije.
Vzorec je bil v času do zaključka analiz ustrezno hranjen.
Rezultati so podani v poenostavljeni obliki.
Poročilo vsebuje osnovne podatke o izvedenih preskusih. Vse dodatne informacije o opravljenem preskušanju in merilni negotovosti so dostopne v laboratoriju.